

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
№ 04ИДЮ0.117.RU.H.00298

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Компания Гефест».
Юридический адрес: 420132, Республика Татарстан, город Казань, улица Адоратского, дом 63А, помещение 10.
ОГРН: 1121690048699. Телефон: +78435255771; e-mail: ooo.gefest@bk.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Компания Гефест».
Юридический адрес: 420132, Республика Татарстан, город Казань, улица Адоратского, дом 63А, помещение 10.
ОГРН: 1121690048699. Телефон: +78435255771; e-mail: ooo.gefest@bk.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Платинум».
Адрес: 121354, г. Москва, ул. Кутузова, д. 11, к.3, этаж Ц, помещение П, комната 7Б, ОГРН:1157746932353. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.117 от 11.11.2021 года.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Витражи противопожарные типа «ОПА-60 с элементами открывания на основе алюминиевых профилей (ГОСТ 22233-2001) со стальным сердечником и с заполнением технологических полостей гипсокартонным листом, светопрозрачное заполнение-стекло пожаростойкое типа GFT60, толщиной 18 мм, производства ООО «Компания Гефест» (ТУ 23.12.12-001-09750530-2021), выпускаемые по ТУ 25.11.23-002-09750530-2023. Серийный выпуск. код ОКПД 2: 25.11.23.120 код ТН ВЭД: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости - EIW60.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 04ИДЮ0.118-171/05-2023 от 31.05.2023 г., ИЛ "Платинум". Свидетельство о подтверждении компетентности № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.118 от 11.11.2021г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9000 (ISO 9001:2015), № СДС.НПС.RU.001.ОС.06.00764 от 23.02.2023 г., выдан ОС ООО «Центр-Стандарт», рег. № СДС.НПС.001.ОС.06.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Условия хранения: Хранения витражей должно осуществляется в складских помещениях или под навесом в естественных условиях. Гарантийный срок хранения (службы, годности) – не менее 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.05.2023 по 30.05.2026



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт

Н.К. Потапкин

А.О. Соколов